

(Directive 92/42/CEE « Rendement des chaudières »)  
(92/42/EEC « Boilers efficiency » Directive)

Numéro : **1312BQ161R**

**CERTIGAZ**, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :  
*CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance :*

- **Fabriqué par :** UNICAL AG SpA  
*Manufactured by :* Via Roma, 123  
I-46033 CASTEL D'ARIO (MN)
  
- **Marque commerciale et modèle(s) :** UNICAL  
*Trade mark and model(s) :* > EXOCELL BT
  
- **Genre de l'appareil :** CHAUDIERE BASSE TEMPERATURE  
*Kind of the appliance :* LOW TEMPERATURE BOILER
  
- **Type :** EXOCELL  
*Type :*

Pays de destination <i>Destination countries</i>	Pressions (mbar) <i>Pressures (mbar)</i>	Catégories <i>Categories</i>
AT	20 ; 50	II2H3B/P
BE	20/25	I2E+
BE	28-30/37	I3+
CH-ES-GB-GR-IE-IT-PT	20 ; 28-30/37	II2H3+
DE	20 ; 50	II2ELL3B/P
DK-SE-FI-NO	20 ; 30	II2H3B/P
FR	20/25 ; 28-30/37	II2E+3+
IS	20	II2H
IS	28-30	I3B/P
LU	20 ; 50	II2E3B/P
NL	20 ; 30	II2L3B/P
NL	20 ; 50	II2L3B/P

est conforme aux exigences essentielles de la directive « Rendement des chaudières » 92/42/CEE.  
*is in conformity with essential requirements of 92/42/EEC « Boiler efficiency » directive.*

**CERTIGAZ**  
Le Directeur Général



Yannick ONFROY

Paris le : 20 juillet 2005

**PERFORMANCES ENERGETIQUES****ENERGY PERFORMANCE**

Directive 92/42/CEE « Rendement des chaudières »)  
92/42/EEC « Boilers efficiency » Directive

**Annexe au certificat**  
**Numéro : 1312BQ161R**

- **Fabricant :** UNICAL AG SpA  
*Manufacturer :* Via Roma, 123  
I-46033 CASTEL D'ARIO (MN)
- **Type de chaudière :** CHAUDIERE BASSE TEMPERATURE  
*Type :* LOW TEMPERATURE BOILER

<b>Marque commerciale et modèle(s)</b> <i>Trade mark and Model(s)</i>	<b>Label</b> <i>Label</i>
<b>UNICAL</b> ➤ EXOCELL BT	<b>2 ★</b>

Paris le : 20 juillet 2005