

Unical®

TABLEAUX DE RENDEMENT REF. NORME UNI EN 14511

MODELES: KMUN 10H COD. 18121
QTUN 10H COD. 20268

Mode : Froid

TEMP.INTERIEURE		TEMP. EXTERIEURE(DB,°C)									
		20		25		30		35		40	
DB	WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
°C	°C	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
20	14	2,71	0,57	2,59	0,62	2,47	0,67	2,33	0,73	2,26	0,78
22	16	2,85	0,58	2,73	0,63	2,60	0,68	2,46	0,74	2,38	0,79
25	18	3,00	0,58	2,87	0,63	2,74	0,69	2,59	0,75	2,51	0,80
27	19	3,06	0,58	2,93	0,64	2,80	0,69	2,64	0,75	2,56	0,80
30	22	3,27	0,59	3,13	0,64	2,99	0,70	2,82	0,76	2,74	0,81
32	24	3,40	0,59	3,25	0,65	3,10	0,70	2,93	0,76	2,84	0,81

Mode : Chauffage

TEMP.INT	TEMP. EXTERIEURE (DB,°C)												7	10		
	-25		-20		-15		-10		-7		2					
DB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
°C	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
15	1,84	1,08	2,08	1,13	2,54	1,26	2,78	1,32	2,94	1,36	3,26	1,35	3,02	0,69	2,87	0,62
18	1,81	1,10	2,05	1,15	2,50	1,28	2,74	1,34	2,90	1,38	3,21	1,37	2,97	0,70	2,83	0,63
20	1,79	1,11	2,02	1,16	2,46	1,30	2,70	1,36	2,86	1,40	3,17	1,39	2,93	0,71	2,78	0,64
22	1,75	1,13	1,98	1,18	2,41	1,31	2,64	1,37	2,80	1,41	3,10	1,41	2,87	0,72	2,73	0,65
24	1,73	1,14	1,96	1,19	2,39	1,33	2,62	1,38	2,77	1,43	3,07	1,42	2,84	0,72	2,70	0,65
25	1,72	1,14	1,94	1,19	2,36	1,33	2,59	1,39	2,74	1,43	3,04	1,43	2,81	0,73	2,67	0,65
27	1,70	1,15	1,92	1,21	2,34	1,34	2,56	1,40	2,71	1,45	3,01	1,44	2,78	0,73	2,65	0,66

Légende : TC Puissance restituée – PI Puissance absorbée

Unical France S.A. – 69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél. 04 72 26 81 00 – Fax 04 72 26 47 48
sav@unical.fr – www.unical.fr

Unical®

TABLEAUX DE RENDEMENT REF. NORME UNI EN 14511

MODELES: KMUN 13H COD. 18122

QTUN 13H COD. 20269

Mode : Froid

TEMP.INTERIEURE		TEMP. EXTERIEURE(DB,°C)									
		20		25		30		35		40	
DB	WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
°C	°C	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
20	14	3,53	0,83	3,39	0,90	3,24	0,98	3,10	1,06	2,94	1,14
22	16	3,71	0,84	3,57	0,91	3,41	0,99	3,26	1,07	3,10	1,15
25	18	3,91	0,84	3,76	0,92	3,59	1,00	3,43	1,08	3,26	1,16
27	19	3,99	0,85	3,83	0,92	3,66	1,00	3,52	1,09	3,33	1,16
30	22	4,27	0,86	4,10	0,93	3,92	1,01	3,75	1,10	3,56	1,18
32	24	4,43	0,86	4,25	0,94	4,07	1,02	3,89	1,10	3,69	1,18

Mode : Chauffage

TEMP.INT	TEMP. EXTERIEURE (DB,°C)															
	-25		-20		-15		-10		-7		2		7		10	
DB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
°C	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
15	1,96	1,00	2,08	1,03	2,41	1,12	2,83	1,18	3,14	1,23	3,43	1,26	3,92	1,02	3,73	0,92
18	1,93	1,01	2,05	1,04	2,38	1,14	2,78	1,20	3,09	1,25	3,38	1,28	3,87	1,03	3,67	0,93
20	1,91	1,03	2,02	1,06	2,34	1,16	2,74	1,22	3,05	1,27	3,33	1,30	3,81	1,02	3,62	0,95
22	1,87	1,04	1,98	1,07	2,30	1,17	2,69	1,23	2,99	1,28	3,27	1,32	3,73	1,06	3,55	0,95
24	1,85	1,05	1,96	1,08	2,27	1,18	2,66	1,24	2,96	1,30	3,23	1,33	3,70	1,07	3,51	0,96
25	1,83	1,05	1,94	1,09	2,25	1,18	2,63	1,25	2,93	1,30	3,20	1,33	3,66	1,08	3,47	0,97
27	1,81	1,07	1,92	1,10	2,23	1,20	2,61	1,26	2,90	1,31	3,17	1,35	3,62	1,09	3,44	0,98

Légende : TC Puissance restituée – PI Puissance absorbée

Unical France S.A. – 69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél. 04 72 26 81 00 – Fax 04 72 26 47 48
sav@unical.fr – www.unical.fr

Unical®

TABLEAUX DE RENDEMENT REF. NORME UNI EN 14511

MODELES: KMUN 18H COD. 18123
QTUN 18H COD. 20270

Mode : Froid

TEMP.INTERIEURE		TEMP. EXTERIEURE(DB,°C)									
		20		25		30		35		40	
DB	WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
°C	°C	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
20	14	5,34	1,17	5,13	1,27	4,91	1,38	4,69	1,50	4,45	1,60
22	16	5,63	1,18	5,40	1,29	5,16	1,39	4,93	1,51	4,69	1,62
25	18	5,92	1,19	5,69	1,30	5,44	1,41	5,19	1,53	4,93	1,64
27	19	6,04	1,20	5,80	1,31	5,55	1,41	5,28	1,54	5,04	1,65
30	22	6,46	1,21	6,21	1,32	5,93	1,43	5,67	1,55	5,39	1,66
32	24	6,71	1,22	6,44	1,33	6,16	1,44	5,88	1,56	5,59	1,67

Mode : Chauffage

TEMP.INT	TEMP. EXTERIEURE (DB,°C)															
	-25		-20		-15		-10		-7		2		7		10	
DB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
°C	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
15	2,35	1,45	2,70	1,53	3,10	1,40	3,44	1,42	3,70	1,43	3,96	1,37	5,74	1,42	5,45	1,28
18	2,32	1,47	2,66	1,55	3,05	1,42	3,39	1,44	3,65	1,45	3,90	1,39	5,65	1,44	5,37	1,30
20	2,28	1,49	2,62	1,58	3,01	1,45	3,34	1,46	3,59	1,48	3,84	1,41	5,57	1,46	5,29	1,31
22	2,24	1,51	2,57	1,59	2,95	1,46	3,28	1,48	3,52	1,49	3,77	1,42	5,46	1,48	5,19	1,33
24	2,22	1,52	2,54	1,61	2,92	1,48	3,24	1,49	3,48	1,51	3,73	1,44	5,40	1,49	5,13	1,34
25	2,19	1,53	2,51	1,62	2,89	1,48	3,21	1,50	3,45	1,51	3,69	1,45	5,35	1,50	5,08	1,35
27	2,17	1,54	2,49	1,63	2,86	1,50	3,17	1,51	3,41	1,53	3,65	1,46	5,29	1,51	5,03	1,36

Légende : TC Puissance restituée – PI Puissance absorbée

Unical France S.A. – 69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél. 04 72 26 81 00 – Fax 04 72 26 47 48
sav@unical.fr – www.unical.fr

Unical®

TABLEAUX DE RENDEMENT REF. NORME UNI EN 14511

MODELE : KMUN 24H COD. 18124

Mode : Froid

TEMP.INTERIEURE		TEMPERATURE EXTERIEURE (DB,°C)														
		20			25			30			35			40		
DB	WB	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
°C	°C	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
20	14	7,26	5,66	1,83	6,97	5,58	1,99	6,66	5,46	2,15	6,37	5,35	2,34	6,05	5,20	2,51
22	16	7,64	5,85	1,85	7,34	5,76	2,01	7,01	5,65	2,18	6,70	5,53	2,37	6,37	5,38	2,53
25	18	8,04	6,03	1,86	7,73	5,95	2,03	7,38	5,83	2,20	7,06	5,72	2,39	6,70	5,56	2,56
27	19	8,21	6,07	1,87	7,88	5,99	2,04	7,53	5,88	2,21	7,20	5,76	2,40	6,84	5,61	2,57
30	22	8,78	6,37	1,89	8,44	6,28	2,06	8,06	6,17	2,23	7,70	6,06	2,43	7,32	5,89	2,60
32	24	9,11	6,51	1,90	8,75	6,43	2,07	8,36	6,31	2,24	7,99	6,19	2,44	7,59	6,04	2,61

Mode : Chauffage

TEMP.INT	TEMP. EXTERIEURE (DB,°C)												7	10		
	-25		-20		-15		-10		-7		2					
DB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
°C	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
15	4,47	2,83	5,10	3,02	5,34	3,00	5,96	2,94	6,44	2,89	6,67	2,62	7,85	2,11	7,46	1,90
18	4,41	2,87	5,03	3,07	5,26	3,04	5,88	2,98	6,34	2,94	6,57	2,66	7,73	2,14	7,35	1,93
20	4,34	2,92	4,95	3,11	5,18	3,09	5,79	3,03	6,25	2,98	6,48	2,70	7,62	2,18	7,24	1,96
22	4,26	2,95	4,85	3,14	5,08	3,12	5,68	3,06	6,12	3,01	6,35	2,73	7,47	2,20	7,09	1,98
24	4,21	2,98	4,80	3,18	5,03	3,15	5,62	3,09	6,06	3,04	6,28	2,75	7,39	2,22	7,02	2,00
25	4,17	2,99	4,75	3,19	4,97	3,17	5,56	3,10	6,00	3,06	6,22	2,77	7,32	2,23	6,95	2,01
27	4,13	3,02	4,71	3,22	4,92	3,20	5,50	3,13	5,94	3,09	6,15	2,79	7,24	2,25	6,88	2,03

Légende : TC Puissance restituée – PI Puissance absorbée

Unical France S.A. – 69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél. 04 72 26 81 00 – Fax 04 72 26 47 48
sav@unical.fr – www.unical.fr

Unical®

TABLEAUX DE RENDEMENT REF. NORME UNI EN 14511

MODELE : KMX2 18HE COD. 19001

Mode : Froid

TEMP.INTERIEURE		TEMPERATURE EXTERIEURE (DB,°C)														
		20			25			30			35			40		
DB	WB	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
°C	°C	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
20	14	5,44	4,24	1,24	5,20	4,16	1,35	4,97	4,07	1,46	4,69	3,94	1,59	4,55	3,91	1,70
22	16	5,72	4,38	1,25	5,48	4,30	1,36	5,23	4,21	1,48	4,93	4,07	1,61	4,79	4,04	1,72
25	18	6,03	4,52	1,27	5,77	4,44	1,38	5,51	4,35	1,49	5,19	4,21	1,62	5,04	4,18	1,74
27	19	6,15	4,55	1,27	5,88	4,47	1,39	5,62	4,38	1,50	5,30	4,24	1,63	5,14	4,22	1,74
30	22	6,58	4,77	1,28	6,29	4,69	1,40	6,01	4,60	1,51	5,67	4,46	1,65	5,50	4,43	1,76
32	24	6,82	4,88	1,29	6,53	4,80	1,41	6,24	4,71	1,52	5,88	4,56	1,65	5,71	4,54	1,77

Mode : Chauffage

TEMP.INT		TEMP. EXTERIEURE (DB,°C)													
		-20		-15		-10		-7		2		7		10	
DB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
°C	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	
15	2,58	1,43	3,02	1,43	3,46	1,44	3,73	1,45	4,25	1,43	5,74	1,35	5,45	1,31	
18	2,54	1,45	2,98	1,46	3,41	1,46	3,67	1,47	4,18	1,46	5,65	1,37	5,37	1,33	
20	2,51	1,47	2,93	1,48	3,36	1,49	3,62	1,49	4,12	1,48	5,57	1,39	5,29	1,35	
22	2,46	1,48	2,88	1,49	3,30	1,50	3,55	1,51	4,04	1,49	5,46	1,41	5,19	1,36	
24	2,43	1,50	2,85	1,51	3,26	1,52	3,51	1,52	4,00	1,51	5,40	1,42	5,13	1,38	
25	2,41	1,51	2,82	1,52	3,23	1,52	3,48	1,53	3,96	1,51	5,35	1,43	5,08	1,38	
27	2,38	1,52	2,79	1,53	3,20	1,54	3,44	1,54	3,92	1,53	5,29	1,45	5,03	1,40	

Légende : TC Puissance restituée – PI Puissance absorbée

Unical France S.A. – 69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél. 04 72 26 81 00 – Fax 04 72 26 47 48
sav@unical.fr – www.unical.fr

Unical®

TABLEAUX DE RENDEMENT REF. NORME UNI EN 14511

MODELE : KMX3 21HE COD. 19002

Mode : Froid

TEMP.INTERIEURE		TEMPERATURE EXTERIEURE (DB,°C)														
		20			25			30			35			40		
DB	WB	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
°C	°C	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
20	14	6,26	4,88	1,44	5,99	4,79	1,57	5,72	4,69	1,70	5,40	4,53	1,84	5,23	4,50	1,97
22	16	6,59	5,04	1,45	6,30	4,95	1,58	6,02	4,85	1,71	5,68	4,69	1,86	5,51	4,65	1,99
25	18	6,93	5,20	1,47	6,64	5,11	1,60	6,34	5,01	1,73	5,98	4,84	1,88	5,80	4,81	2,01
27	19	7,08	5,24	1,47	6,77	5,15	1,61	6,47	5,04	1,74	6,10	4,88	1,89	5,92	4,85	2,02
30	22	7,57	5,49	1,49	7,24	5,40	1,62	6,92	5,29	1,76	6,53	5,13	1,91	6,33	5,10	2,04
32	24	7,85	5,62	1,50	7,52	5,52	1,63	7,18	5,42	1,76	6,77	5,25	1,92	6,57	5,22	2,05

Mode : Chauffage

TEMP.INT	TEMP. EXTERIEURE (DB,°C)													
	-20		-15		-10		-7		2		7		10	
DB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
°C	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
15	2,31	1,56	3,06	1,62	3,80	1,67	4,25	1,70	5,13	1,63	6,80	1,72	6,46	1,55
18	2,28	1,59	3,01	1,64	3,75	1,69	4,19	1,73	5,06	1,66	6,70	1,74	6,36	1,57
20	2,24	1,61	2,97	1,67	3,69	1,72	4,13	1,75	4,98	1,68	6,60	1,77	6,27	1,59
22	2,20	1,63	2,91	1,68	3,62	1,74	4,04	1,77	4,88	1,70	6,47	1,79	6,14	1,61
24	2,18	1,64	2,88	1,70	3,58	1,75	4,00	1,79	4,83	1,72	6,40	1,81	6,08	1,62
25	2,15	1,65	2,85	1,71	3,54	1,76	3,96	1,80	4,78	1,72	6,34	1,81	6,02	1,63
27	2,13	1,67	2,82	1,72	3,51	1,78	3,92	1,81	4,73	1,74	6,27	1,83	5,96	1,65

Légende : TC Puissance restituée – PI Puissance absorbée

Unical France S.A. – 69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél. 04 72 26 81 00 – Fax 04 72 26 47 48
sav@unical.fr – www.unical.fr

Unical®

TABLEAUX DE RENDEMENT REF. NORME UNI EN 14511

MODELE : KMX4 28HE COD. 19003

Mode : Froid

TEMP.INTERIEURE		TEMPERATURE EXTERIEURE (DB,°C)														
		20			25			30			35			40		
DB	WB	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
°C	°C	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
20	14	8,42	6,57	1,93	8,06	6,45	2,11	7,70	6,31	2,28	7,26	6,10	2,48	7,04	6,06	2,65
22	16	8,87	6,78	1,95	8,48	6,66	2,13	8,10	6,52	2,30	7,64	6,31	2,50	7,41	6,27	2,68
25	18	9,33	7,00	1,97	8,93	6,88	2,15	8,53	6,74	2,33	8,05	6,52	2,53	7,80	6,48	2,70
27	19	9,52	7,05	1,98	9,11	6,93	2,16	8,70	6,79	2,34	8,21	6,57	2,54	7,96	6,53	2,72
30	22	10,19	7,39	2,00	9,75	7,26	2,18	9,31	7,12	2,36	8,78	6,90	2,57	8,52	6,86	2,74
32	24	10,57	7,56	2,01	10,12	7,43	2,19	9,66	7,29	2,37	9,11	7,06	2,58	8,84	7,03	2,76

Mode : Chauffage

TEMP.INT	TEMP. EXTERIEURE (DB,°C)													
	-20		-15		-10		-7		2		7		10	
DB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
°C	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
15	4,12	2,74	4,84	2,74	5,55	2,75	5,98	2,76	6,34	2,41	9,06	2,30	8,61	2,07
18	4,06	2,78	4,77	2,79	5,47	2,80	5,90	2,80	6,25	2,45	8,93	2,33	8,49	2,10
20	4,00	2,82	4,70	2,83	5,39	2,84	5,81	2,84	6,16	2,49	8,80	2,37	8,36	2,13
22	3,92	2,85	4,60	2,86	5,28	2,87	5,69	2,87	6,04	2,51	8,62	2,39	8,19	2,15
24	3,88	2,88	4,56	2,89	5,23	2,90	5,63	2,90	5,98	2,54	8,54	2,42	8,11	2,18
25	3,84	2,89	4,51	2,90	5,18	2,91	5,58	2,92	5,91	2,55	8,45	2,43	8,03	2,19
27	3,80	2,92	4,46	2,93	5,12	2,94	5,52	2,94	5,85	2,58	8,36	2,45	7,94	2,21

Légende : TC Puissance restituée – PI Puissance absorbée

Unical France S.A. – 69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél. 04 72 26 81 00 – Fax 04 72 26 47 48
sav@unical.fr – www.unical.fr

Unical®

TABLEAUX DE RENDEMENT REF. NORME UNI EN 14511

MODELE : KMX4 36HE COD. 19004

Mode : Froid

TEMP.INTERIEURE		TEMPERATURE EXTERIEURE (DB,°C)														
		20			25			30			35			40		
DB	WB	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
°C	°C	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
20	14	10,77	8,40	2,47	10,31	8,25	2,69	9,84	8,07	2,92	9,29	7,80	3,17	9,01	7,75	3,39
22	16	11,34	8,67	2,50	10,85	8,52	2,72	10,36	8,34	2,95	9,78	8,06	3,20	9,48	8,01	3,43
25	18	11,94	8,95	2,52	11,42	8,79	2,75	10,91	8,62	2,98	10,29	8,33	3,23	9,98	8,28	3,46
27	19	12,18	9,01	2,54	11,66	8,86	2,76	11,13	8,68	2,99	10,50	8,40	3,25	10,19	8,35	3,48
30	22	13,03	9,45	2,56	12,47	9,29	2,79	11,91	9,11	3,02	11,24	8,83	3,28	10,90	8,77	3,51
32	24	13,52	9,67	2,57	12,94	9,51	2,80	12,35	9,33	3,03	11,66	9,03	3,30	11,31	8,99	3,53

Mode : Chauffage

TEMP.INT	TEMP. EXTERIEURE (DB,°C)													
	-20		-15		-10		-7		2		7		10	
DB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
°C	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
15	4,92	3,92	6,06	3,97	6,99	3,92	7,55	3,89	8,75	3,60	11,43	2,90	10,86	2,61
18	4,84	3,98	5,97	4,03	6,89	3,98	7,44	3,95	8,62	3,65	11,27	2,95	10,70	2,65
20	4,77	4,04	5,88	4,10	6,78	4,04	7,33	4,01	8,49	3,71	11,10	2,99	10,55	2,69
22	4,68	4,08	5,77	4,14	6,65	4,08	7,18	4,05	8,32	3,74	10,88	3,02	10,33	2,72
24	4,63	4,12	5,71	4,18	6,58	4,12	7,11	4,09	8,24	3,78	10,77	3,05	10,23	2,74
25	4,58	4,14	5,65	4,20	6,51	4,14	7,03	4,11	8,15	3,80	10,66	3,06	10,12	2,76
27	4,53	4,18	5,59	4,24	6,45	4,18	6,96	4,15	8,07	3,84	10,55	3,09	10,02	2,79

Légende : TC Puissance restituée – PI Puissance absorbée

Unical France S.A. – 69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél. 04 72 26 81 00 – Fax 04 72 26 47 48
sav@unical.fr – www.unical.fr

Unical®

TABLEAUX DE RENDEMENT REF. NORME UNI EN 14511

MODELE : KMX5 42HE COD. 19005

Mode : Froid

TEMP.INTERIEURE		TEMPERATURE EXTERIEURE (DB,°C)														
		20			25			30			35			40		
DB	WB	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
°C	°C	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
20	14	12,62	9,84	2,89	12,08	9,66	3,15	11,53	9,46	3,41	10,88	9,14	3,71	10,55	9,08	3,96
22	16	13,28	10,16	2,92	12,71	9,98	3,18	12,14	9,77	3,44	11,45	9,45	3,74	11,11	9,39	4,01
25	18	13,98	10,49	2,95	13,38	10,30	3,21	12,78	10,09	3,48	12,05	9,76	3,78	11,69	9,70	4,05
27	19	14,27	10,56	2,96	13,65	10,38	3,23	13,04	10,17	3,50	12,30	9,84	3,80	11,93	9,78	4,07
30	22	15,27	11,07	2,99	14,61	10,88	3,26	13,95	10,67	3,53	13,16	10,34	3,84	12,77	10,28	4,11
32	24	15,84	11,32	3,01	15,15	11,14	3,28	14,47	10,93	3,55	13,65	10,58	3,86	13,24	10,53	4,13

Mode : Chauffage

TEMP.INT	TEMP. EXTERIEURE (DB,°C)													
	-20		-15		-10		-7		2		7		10	
DB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
°C	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
15	4,75	3,87	5,83	3,91	6,70	3,69	7,22	3,55	8,74	3,43	12,67	3,20	12,04	2,88
18	4,68	3,93	5,74	3,97	6,60	3,74	7,12	3,61	8,61	3,48	12,48	3,25	11,86	2,93
20	4,61	3,99	5,66	4,03	6,50	3,80	7,01	3,66	8,49	3,53	12,30	3,30	11,69	2,97
22	4,52	4,03	5,54	4,07	6,37	3,84	6,87	3,70	8,32	3,57	12,05	3,33	11,45	3,00
24	4,47	4,07	5,49	4,11	6,31	3,88	6,80	3,74	8,23	3,60	11,93	3,37	11,33	3,03
25	4,43	4,09	5,43	4,13	6,24	3,89	6,73	3,75	8,15	3,62	11,81	3,38	11,22	3,04
27	4,38	4,13	5,38	4,17	6,18	3,93	6,66	3,79	8,06	3,65	11,69	3,42	11,10	3,07

Légende : TC Puissance restituée – PI Puissance absorbée

Unical France S.A. – 69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél. 04 72 26 81 00 – Fax 04 72 26 47 48
sav@unical.fr – www.unical.fr