

### ATTESTATION NUMERO 128B (rév. 7)

**CERTIGAZ, atteste que les appareils mis sur le marché par la Société :**

*CERTIGAZ, attests that appliances marketed by:*

- **Fabricant** : UNICAL A.G. SpA  
*Manufacturer* Via Roma, 123  
46033 CASTEL D'ARIO (MN) - ITALIA
- **Genre de l'appareil** : Chaudière à combustibles solides alimentation automatique (pellet)  
*Kind of the appliance* Heating boilers for solid fuels automatic feed (pellet)

Marques commerciales et modèles <i>Trade mark and models</i>		Ont été vérifiés avec le rapport de l'essai <i>Were checked with the test report</i>			Validation du Rapport émis <i>Validation Report issued</i>				
UNICAL		BOI-1315107 Cetiat BOI-1414241-1 Cetiat BOI-1414455 Cetiat 19CP014.00 19CP020.00 e 01 20CP003.00 20CP005.00			selon l'autorisation de laboratoire LAB CE Gaz 009 par CERTIGAZ <i>according to laboratory Authorization LAB CE GAS 009 by CERTIGAZ</i>				
Model	Efficiency Class	Heat Input kW	η %	Heat Output kW	CO** mg/m <sup>3</sup> 10% O2 13% O2*	OGC** mg/m <sup>3</sup> 10%O2 13%O2*	Dust** mg/m <sup>3</sup> 10% O2 13%O2*	NOx** mg/m <sup>3</sup> 10%O2 13%O2*	Emission class
PELLEXIA 34	5	34,9	90,0	31,4	116	< 5	18	174	5
		10,8	87,0	9,4	84*	< 5*	13*	124*	
PELLEXIA 5-34		33,9	92,4	31,3	28,4	1,1	12,5	156	
		10,5	93,0	9,6	20,7*	0,8*	9,1*	113,5*	
PELLEXIA 45		44,2	90,1	38,8	182	< 5	19	223	
		13,8	88,3	12,2	132*	< 5*	14*	162*	
PELLEXIA 5-60		59,0	92,3	54,5	21,2	1,4	12,2	108	
		18,0	93,3	16,8	15,4*	1,0*	8,9*	79*	
PELLEXIA 80		80,1	90,0	72,2	102	< 5	20	165	
		23,9	91,5	21,9	74*	< 5*	15*	120*	
PELLEXIA 116	115,5	92,0	106,0	85	< 5	9	151		
	35,0	93,5	32,5	60*	< 5*	7*	110*		
PELLEXIA 160	160,0	91,3	146,0	129	< 5	10	165		
	48,0	93,4	45,0	95*	< 5*	8*	120*		
PELLEXIA 250	250,0	90,0	225,5	160	< 5	10	179		
	72,5	93,5	67,5	120*	< 5*	8*	130*		

\*\* Les données se réfèrent à la puissance nominale | *Data referred to nominal power*

**Sont conformes aux exigences essentielles de la norme :**

**EN 303-5 : 2021 + A1 : 2022**

*Are in conformity with essential requirements of the norm :*

**Vérification des Exigences Essentielles. Les essais ont été réalisés suivant les Spécifications SLAB100 "autorisation de laboratoire de fabricant".**

*Verification of Essential Requirements. Tests have been operated according to Specifications SLAB100 "autorisation de laboratoire de fabricant".*

**Toute reproduction de cette attestation doit l'être dans son intégralité. Reproduction of this attestation must be in full.**

**Cette attestation annule toute attestation antérieure, elle est valide jusqu'au :**

**05 mai 2028**

*This attestation supersedes any previous one, it is valid until :*

**May 5<sup>th</sup> 2028**

**Puteaux, le 05 mai 2023**

**Le Directeur Général**

**Claudie CANON**